PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1/75



CORTE A-A
ESCALA: 1:25



PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GLP
ESCALA: 1:25

LEGENDA

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

EXTINTORES

- PÓ QUÍMICO SECO TIPO "ABC" - CAP. 6Kg - 2A20BC
- ACETATO DE POTÁSSIO - CAP. 6Kg

ILUMINAÇÃO

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE DESOCUPAÇÃO
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE DESOCUPAÇÃO
- BARRA ANTIPÂNICO
- PCF 90 – PORTA CORTA FOGO E À PROVA DE FUMAÇA COM VISOR TRANSPARENTE DE 0,30x0,30cm COM A MESMA RESISTÊNCIA AO FOGO DA PORTA (TRRF 90mm)

SISTEMA PASSIVO

- S12 158x316 mm — SAÍDA — INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES L=2H (158x316mm)
- S2 158x316 mm — INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DIMENSÕES L=2H (158x316mm)
- S3 158x316 mm — INDICAÇÃO DA SAÍDA ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU ACESSO DIMENSÕES L=2H (158x316mm)



DETALHE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (FOTOLUMINESCENTE)

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO
Piso: II-A,
Parede: II-A
Teto: II-A

REVISÃO

Nº	DATA	MODIFICAÇÃO	VISTO
03			
02			
01			
00	xx/xx/xxxx	Emissão inicial	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
SEINFRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA: **RESTAURANTE POPULAR**

ENDEREÇO: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N, SINIMBU, SANTO AMARO/BA**

ASSUNTO: **PLANTA BAIXA - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

RESP. TÉCNICO: TAYSE SOUZA SUZART (ENG. ELETRICISTA – CREA: 3000114858)

CORRESP. TÉCNICO:

GESTOR: ALESSANDRA GOMES

FOLHA: **01**

ESCALA: **1/100**

Formato A1 – Escala 1:100